

АКТ №

приемки выполненных работ по содержанию и обслуживанию
общего имущества в многоквартирном доме.

г. Раменское

" за " март 2019 г.

Собственник помещений в МКД, расположенном по адресу : г. Раменское,
ул. Крымская д. 9, именуемые в дальнейшем
"ЗАКАЗЧИК", в лице председателя Совета МКД (представителя)

Панин Николай Юрьевич

являющейся (егося) собственником квартиры № 105, находящейся в данном МКД,
с одной стороны, и ООО "МОИС Эксплуатация", именуемое в дальнейшем
"ИСПОЛНИТЕЛЬ", в лице Генерального директора Дмитрия Михайловича Григорьева,
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны",
составили настоящий Акт о нижеследующем:

"ИСПОЛНИТЕЛЕМ" ООО "МОИС Эксплуатация" предъявлены к приемке следующие
выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД.

| № п/п | Виды услуг по содержанию и обслуживанию МКД | Ед. изм. | Объем работ |
|-------|---|----------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Замена светильников ДПБ 2х6 | шт. | 5 |
| 2 | Устранение завоздушивания системы ГВС | стояк | 1 |
| 3 | Замена уплотнительных манжет фановой канализации на тех.этаже | шт. | 2 |
| 4 | Уплотнение резьбовых соединений на ЦО | ремонт | 1 |
| 5 | Ремонт дренажного насоса (промывка, прочистка) | узел | 2 |
| 6 | Прочистка фильтра грубой очистки ХВС на вводе в дом | шт. | 1 |
| 7 | Прочистка фильтра грубой очистки ГВС на вводе в дом | шт. | 1 |
| 8 | Укрепление металлического накладного профиля | п.м | 1 |
| 9 | Устройство и крепление водостока (замена элементов) | м | 14 |
| 10 | Крепление стального оцинкованного колпака парапета на кровле | п.м | 4 |
| 11 | Очистка кровли от снега, наледи и мусора | кв.м | 230 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Работы выполнены, сданы и приняты в полном объеме. Претензий и разногласий
Стороны к друг другу не имеют.

"ЗАКАЗЧИК" (Собственник): _____ /Н.Ю. Панин /

"ИСПОЛНИТЕЛЬ" ООО "МОИС Эксплуатация"
Генеральный директор _____ / Д.М. Григорьев /