ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

123592, Москва, ул. Кулакова, д.20, корп. 1 (499) 579-94-50 e-mail:gilinspector@mosreg.ru

ПРЕДПИСАНИЕ №08ОГ/14-1642-30-14-2019/8

«22» августа 2019 г. Московская обл., г. Раменское
(место составления)

По результатам проведения плановой (внеплановой) проверки на основании распоряжения от «12» августа 2019 № 08ОГ/14-1642-30-14-2019 и руководствуясь положениями Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 04.05.2011 г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также Положением о Главном управлении Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области»,

ВЫДАНО ПРЕДПИСАНИЕ: ООО «МОИС Эксплуатация»
(организационно-правовая форма и наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество должностного/физического лица)

ПО ЖИЛОМУ ДОМУ, РАСПОЛОЖЕННОМУ ПО АДРЕСУ:
(индекс, почтовый адрес)
140100, Московская обл., г.Раменское, ул.Крымская , д. 5

№ п/п	Установленные нарушения обязательных требований по жилищному законодательству; по использованию, содержанию, технической эксплуатации жилищного фонда, внутридомового газового оборудования, общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, соответствием жилых домов, многоквартирных домов требованиям энергетической эффективности и требованиям их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг, входящим в компетенцию Госжилинспекции Московской области с указанием нормативно-правового акта, нормы которого были нарушены	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению в целях устранения причин и последствий допущенных нарушений	Сроки исполнения
1	Местами отсутствует теплоизоляция на трубопроводах системы отопления в подвале дома	Произвести локальный ремонт теплоизоляции на трубах системы отопления в подвале дома, обеспечить теплоизоляцию в местах отсутствия	15.09.2019
	Ст. 161, 162 ЖК РФ; ПП РФ от 13.08.06 № 491, ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ, МДК 2-03.2003		

Примечания: а) пустые строки прочеркнуть; б) при продолжении таблицы – указать на ___—___ листах

Должностное лицо Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» _____ (подпись) _____Котина Е.И._____ (фамилия, инициалы)

ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ: _____

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

1. ДАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: _____; серия проекта: _____; этажей: _____; кол-во секций: _____; кол-во квартир: _____; материал: стен _____, кровли _____.
Площадь (кв. м.): общая _____, жилая _____, крыши _____, фасада _____, участка _____, подвала _____, чердака _____ , наличие ВДГО_____
Другие данные:_____
_____

2. ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ: __частная, муниципальная_____

3. ЛИЦО, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ДОМА:_____ООО «МОИС Эксплуатация»_____

Лица, получившие предписания, обязаны информировать надзорный орган о завершении предусмотренных работ и мероприятий в течении трех суток после установленных сроков по факсу: 730-80-39.
Проверка исполнения предписания проводится в установленном порядке.

НЕВЫПОЛНЕНИЕ В УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОК ЗАКОННОГО ПРЕДПИСАНИЯ ОРГАНА (ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА), ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБРАЗУЕТ СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО Ч.1 СТ. 19.5 КОАП РФ

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПРЕДПИСАНИЮ: _____

✓ **Предписание вручено (отправлено по почте):** «22» 08 20 19 г. №_____ (номер почтовой квитанции)

Григорьев Д.О. _____ (Фамилия, Имя, Отчество) _____ (подпись)