

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

123592, Москва, ул. Кулакова, д.20, корп. 1

(499) 579-94-50 e-mail:gilinspector@mosreg.ru

ПРЕДПИСАНИЕ №08ОГ/14-1642-30-14-2019/3

«22» августа 2019 г.

Московская обл., г. Раменское
(место составления)

По результатам проведения плановой (внеплановой) проверки на основании распоряжения от «12» августа 2019 № 08ОГ/14-1642-30-14-2019 и руководствуясь положениями Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 04.05.2011 г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также Положением о Главном управлении Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области»,

ВЫДАНО ПРЕДПИСАНИЕ: _____ ООО «МОИС Эксплуатация»
(организационно-правовая форма и наименование юридического лица;
фамилия, имя, отчество должностного/физического лица)

ПО ЖИЛОМУ ДОМУ, РАСПОЛОЖЕННОМУ ПО АДРЕСУ: _____
(индекс, почтовый адрес)
140120, Московская обл., г.Раменское, ул.Приборостроителей, д. 1а

№ п/п	Установленные нарушения обязательных требований по жилищному законодательству; по использованию, содержанию, технической эксплуатации жилищного фонда, внутридомового газового оборудования, общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, соответствием жилых домов, многоквартирных домов требованиям энергетической эффективности и требованиям их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг, входящим в компетенцию Госжилинспекции Московской области с указанием нормативно-правового акта, нормы которого были нарушены	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению в целях устранения причин и последствий допущенных нарушений	Сроки исполнения
1.	Отсутствуют колпаки на водоприемных воронках внутреннего водостока на кровле Ст. 161, 162 ЖК РФ; ПП РФ от 13.08.06 № 491, ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ, МДК 2-03.2003	Укомплектовать воронки внутреннего водостока недостающими колпаками	15.09.2019
2.	Захламление подвального помещения бытовыми вещами и мусором Ст. 161, 162 ЖК РФ; ПП РФ от 13.08.06 № 491, ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ, МДК 2-03.2003	Очистить помещение подвала от бытовых вещей и мусора	15.09.2019
3.	Местами отсутствует теплоизоляция на трубопроводах системы отопления в подвале дома Ст. 161, 162 ЖК РФ; ПП РФ от 13.08.06 № 491, ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ, МДК 2-03.2003	Произвести локальный ремонт теплоизоляции на трубах системы отопления в подвале дома, обеспечить теплоизоляцию в местах отсутствия	15.09.2019

