

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии Московской области»
 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
 Московской области» в Раменском, Люберецком районах, городах Бронницы, Дзержинский, Жуковский,
 Котельники, Лыткарино
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц (номер аттестата аккредитации)
 №РОСС RU.0001.21АЛ52

ОКПО 05201405 ОГРН 1055005109147 ИНН/КПП 5029081629/504043001 Юридический адрес: 141014 Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д. 2. Фактический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Десантная, д. 56. Телефон, факс: 8(495) 554-91-11; www.ramsgemo.ru

**ПРОТОКОЛ
 ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 5774 Л от 9 декабря 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "ПромЭнерго"
2. Юридический адрес: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.83, пом.№3, комната 5
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая из распределительной сети
4. Место отбора: Жилая квартира Московская область, г.Раменское, ул.Приборостроителей, д.1а, кв.604, распределительная сеть
5. Условия отбора, доставки
 Дата и время отбора: 03.12.2019 10:00
 Ф.И.О., должность: Мизикин С.М., менеджер
 Условия доставки: Автотранспортом. Изотермический контейнер. Лабораторная посуда ИЛЦ (стекло, ПЭТ)
 Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.12.2019 12:00
 НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 "Вода.Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
 ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб
6. Дополнительные сведения: Сопроводительный документ № 2687
 Цель исследований, основание: Производственный контроль, заявка № 1072/132 от 15.01.2019
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения (с изменениями на 28 июня 2010 года)",
 СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"
8. Код образца (пробы): 04.19.5774 13Л
9. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям
10. Место осуществления деятельности: Московская область, г. Люберцы, ул. Мира, д. 10

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 03.12.2019 12:10 Внутрिलाбораторный номер 5774 - 5570 испытания проведены по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Мира, д. 10 дата начала испытаний 03.12.2019 12:20 дата выдачи результата 04.12.2019 12:47					
1	Колифаги	БОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
2	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1

Протокол № 5774Л

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
 Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
 Конечный срок хранения архивных документов 3 года

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
4	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Слободянская Я. М., заместитель зав. лабораторией микробиологических исследований					
П А Р А З И Т О Л О Г И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я Образец поступил 03.12.2019 12:10 Внутрилабораторный номер 5774 - 514 испытания проведены по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Мира, д. 10 дата начала испытаний 03.12.2019 12:10 дата выдачи результата 09.12.2019 11:01					
1	Цисты лямблий	Число в 50 л	не обнаружено в 50 л	отсутствие в 50 л	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.2.
2	Яйца гельминтов	Число в 50 л	не обнаружено в 50 л	отсутствие в 50 л	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.2.
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Чемичева И. В., фельдшер-лаборант					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

СВ

Седова В. М., Техник ОПРКиВР

Начальник лаборатории



Алекс

Шелестова А.В.