



МОСЭНЕРГОСБЫТ

АО «Мосэнергосбыт» / ИНН 7736520080
117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 9
Тел.: +7 (499) 550-9-550
www.mosenergoby.ru

16.10.2019 № ИП/188-313/19

На № _____ от _____

О нарушении электроснабжения

Генеральному директору
ООО «МОИС
Эксплуатация»
Григорьеву Д.М.

office@mois-exp.ru

Уважаемый Дмитрий Михайлович!

В ответ на Ваше обращение от 07.08.2019 № 1097/19 (от 07.08.2019 вх. № СК/51-9136/19), от 26.09.2019 № 1440/19 (от 26.09.2019 вх. № СК/51-11104/19) о нарушении электроснабжения по адресу: М.О., г. Раменское, ул. Приборостроителей, д. 1а, ул. Крымская, д. 1 и 1а, в дополнение к ответу от 30.09.2019 № ИП/15-1056/19, направляю Вам информацию, предоставленную АО «Мособлэнерго», о результатах проведенной проверки по Вашему запросу.

Приложение: Копия письма АО «Мособлэнерго» от 11.10.2019 вх. № СК/1-58427/19 на 1 л. в 1 экз.

Заместитель директора

Д.Б. Острецов

9243-16-12-2019-167

Беликова Зульфия Шамиловна
(499) 550-03-33 (внутр. 36-70)

от 11.10.2019 № 10-10099/19
на № _____ от _____

Директору по работе с клиентами
в Московской области
АО «Мосэнергосбыт»

А. М. Володяеву

О рассмотрении обращения

Уважаемый Алексей Михайлович!

В ответ на Ваше обращение от 30.09.2019 № ИП/15-1057/19 с жалобой ООО «МОИС Эсплуатация» на нарушения электроснабжения по адресу: Московская область, г. Раменское, ул. Приборостроителей, д. 1а, ул. Крымская, д. 1 и 1а сообщаем, следующее.

Электроснабжение вышеуказанных многоквартирных домов (далее – МКД) осуществляется от двухсекционной ТП-397, РТП-24, ПС366 «Донино» ф.114 и ф.117, что соответствует 2-й категории надежности электроснабжения электроприёмников.

Проведена проверка оперативно-технической документации, в ходе которой установлено:


- 17.09.2019 10:50–11:37 электропробой КЛ 10кВ РТП24 сек.2-ТП40;
- 18.09.2019 нарушений электроснабжения по вышеуказанным адресам не зафиксировано, заявки от жителей не поступали;
- 21.09.2019 01:05-02:00 отсутствие одной фазы. Замена ПН-400А в РУ-0,4кВ ТП-397 сек.2.

Нарушений электроснабжения одновременно от двух источников питания не зафиксировано.

Данные отключения, повлекшие нарушение режима электроснабжения потребителей, относятся к категории внерегламентных, и соответственно не являются ранее запланированными. АО «Мособлэнерго» в аварийных случаях принимает исчерпывающие меры по сокращению времени перерывов электроснабжения потребителей.

Первый заместитель генерального директора-
главный инженер

Исп. Капустин А.А.
Тел. 8 (495) 780-39-62 (доб. 20-45)


АО «Мосэнергосбыт»
Отдел административно-документационного обеспечения
Тел. (499) 550-03-33 доб. 37-70
« 11 » 10 20 19 г.
Вх. № СК/1-58477/19
Состав: А

А.И. Кива