

от 04.08.2020 № 10-6911/20  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Заместителю директора  
АО «Мосэнергосбыт»

Д.Б. Острецову

Об электроснабжении

Уважаемый Денис Борисович!

По Вашему письму от 24.07.2020 № ИП/188-676/20 с обращением ООО «МОИС Эксплуатация» о качестве электроснабжения по адресам: Московская область, г. Раменское, ул. Приборостроителей, д. 1а, ул. Крымская, д. 1, д. 4, проведена проверка.

Электроснабжение жилых домов по адресам: г. Раменское, ул. Приборостроителей, д. 1а, ул. Крымская, д. 1, осуществляется по II категории надежности по сети ТП-397 - РТП-24 – ПС-366. Согласно оперативной документации Раменского филиала АО «Мособлэнерго», 13.06.2020 перерывы электроснабжения потребителей произошли по причине технологических нарушений по сети ТП-397.

Согласно требованиям п.1.2.20 ПУЭ, для электроприемников II категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.

Электроснабжение жилого дома по адресу: г. Раменское, ул. Крымская, д. 4 осуществляется от ТП-492. Схема электроснабжения соответствует нормальной.

В период с 28 по 30 июля 2020 года сотрудниками Раменского филиала АО «Мособлэнерго» был произведен осмотр ТП-492 и осуществлены замеры показателей качества электрической энергии в ТП-492, продолжительностью 2 суток, а также уровня напряжения во ВРУ жилого дома совместно с представителями ООО «МОИС Эксплуатация» и АО «Мосэнергосбыт». Согласно результатам замеров, значение отклонения напряжения соответствует требованиям ГОСТ 32144-2013.

Приложение: акт проверки на 1 л. в 1 экз.

Заместитель главного инженера –  
директор департамента  
оперативно-технологического управления



В.Н. Дворянов

Исп. А.А. Воронцов  
тел. +7 (495) 780-39-62 (доб. 3115)

Система менеджмента качества соответствует стандарту ГОСТ Р ИСО 50001-12  
Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011

www.mosoblenergo.ru

026002

**А К Т**  
**проверки качества напряжения в точках токораздела сети**  
**и потребителя**

от «28» 07 2020г.

Акт составлен

представителем: АО «Мособлэнерго» Раменское ПО  
электромонтёр Ибрагимов ОУ

с участием представителя: АО «Мособлэнерго» Раменское ПО  
электромонтёр Лукин А С  
(Ф. И. О., должность, филиал)  
(Ф. И. О., должность, наименование организации/предприятия, адрес)

и представителя потребителя: \_\_\_\_\_  
(Ф. И. О., должность, наименование предприятия, ДЕЗ/управляющая компания, адрес)

в том, что измерения произведены: 28.07.20 16:40  
(дата, час замера)

ввод: Крыльце 4 ВРУ-2  
(№ ввода, адрес расположения ввода)

ТП, РТП, РП: 492  
(№ ТП, РТП, РП)

В случае отказа потребителя от установки прибора, проверочная процедура проводится в ТП (РТП)  
 \_\_\_\_\_  
 причина отказа

Результаты измерения:

| Место измерения      | Напряжение В<br>(фазное/линейное) |            |            | Нагрузка А |   |   |   |
|----------------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|---|---|---|
|                      | Ж/ЖЗ                              | З/ЗК       | К/КЖ       | Ж          | З | К | 0 |
| Ввод                 | 225<br>391                        | 225<br>390 | 225<br>393 |            |   |   |   |
| Ввод                 |                                   |            |            |            |   |   |   |
| Сборка н/н<br>ТП РТП | 225<br>391                        | 227<br>392 | 226<br>393 |            |   |   |   |
| Сборка н/н<br>ТП РТП |                                   |            |            |            |   |   |   |

Напряжение в сети АО «Мособлэнерго» (наименование сетевой организации) в точке раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок и сооружений между АО «Мособлэнерго» (наименование сетевой организации) и потребителем соответствует допустимому уровню

Представитель Мособлэнерго (наименование организации) [подпись] (подпись) Ибрагимов ОУ (Ф. И. О.)

Представитель Мособлэнерго (наименование организации) [подпись] (подпись) Лукин А. С. (Ф. И. О.)

Представитель потребителя ООО «Мосэксели-2» (наименование организации) [подпись] (подпись) Бухаров О.П. (Ф. И. О.)

АО «Мосэнергообл» [подпись] Языков А.И.