



**АДМИНИСТРАЦИЯ
РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Адрес: Комсомольская пл., д.2
г. Раменское, Московская область, 140100

Телефон (495) 556-62-21, (496) 463-33-14
463-31-88 Факс: (8-496) 463-30-81
E-mail: ramadm@ramenskoye.ru

№ _____
на № _____ от _____

Генеральному директору
ООО «МОИС-Эксплуатация»

Д.М. Григорьеву

Уважаемый Дмитрий Михайлович!

В адрес Администрации Раменского муниципального района поступило письмо АО «Мособлэнерго» № 5421 от 21.10.2019 по вопросу блокировки доступа ТП-397 мусорными контейнерами (копия прилагается).

Прошу в кратчайшие сроки (не позднее 05.11.2019г.) убрать (переместить) контейнеры в согласованное с Региональным оператором ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск» место и сообщить точные координаты GPS в Администрацию Раменского муниципального района для перспективного формирования реестра мест сбора ТКО и Схемы санитарной очистки Раменского городского округа.


Приложение: на 3 л.

С уважением,

Заместитель главы администрации
Раменского муниципального района

В.В.Чехов

А.А. Трушков
8 (496) 461-40-56


Трушков


ООО МОИС-ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Вх. № 1333
от 05.11. 2019

Исх. № 5421 от 21.10.2019
На № _____ от _____Временно исполняющему
полномочия Главы Раменского
муниципального района
Неволину. В.В.

Уважаемый Виктор Валентинович!

Сообщаем о нарушении охранной зоны трансформаторной подстанции (блокировке дверей мусорными баками) ТП 397 находящейся по адресу: Московская область, город Раменское, ул. Крымская, дом 1. Наличие мусора в охранной зоне это прямая угроза нормального режима работы электроустановки из-за размножения крыс и проникновения их на токоведущие части. Результат повреждения электрооборудования приводит к отключению электроэнергии в районе, а блокировка дверей к увеличению времени ликвидации аварийной ситуации, что негативно сказывается на комфорте жителей нашего города.

На данный момент по вышеуказанным причинам произошли аварийные отключения от жителей дома №1а по ул. Приборостроителей и дома №1 по ул. Крымской. Электромонтерами оперативно-выездной бригады было заменено два предохранителя на трансформаторе №2 ТП-397, а также удалено животное (крыса).

В виду этого просим Вас дать распоряжение на демонтаж вышеуказанной контейнерной площадки, а также принять меры к недопущению аналогичных ситуаций по обустройству контейнерных площадок вблизи оборудования, принадлежащего АО «Мособлэнерго».


✓ Приложение:

Фото ТП 397 – на 2л. в 1 экз.

Главный инженер Раменского филиала

Исп. Скачков А.В.

8 499 705 90 69 (доб. 1)



П.Н. Мухин

Администрация Раменского
муниципального района
Московской области

20

г.

Фод. № _____

Правительство
Московской области