



**Акционерное общество «Раменский водоканал»**

ИНН 5040109194 КПП 504001001 ОГРН 1115040008555

140100 Московская обл., г. Раменское,

Железнодорожный проезд, д. 7

тел. (49646)71480;33969 [oaorvk@mail.ru](mailto:oaorvk@mail.ru)

Исх № 407 от 30.03 2021г.

Генеральному директору  
ООО "МОИС Эксплуатация"  
Д.М. Григорьеву

**Уважаемый Дмитрий Михайлович!**

На Ваш исх. № 461/21 от 29.03.2021г. (вх. № 354 от 30.03.2021г.) сообщаем, что 25.03.2021г. в группу мониторинга была передана следующая информация :

АО "Раменский водоканал" доводит до сведения, что на ВНС-109 вышло из строя программное обеспечение станции обезжелезивания, что возможно скажется на временном ухудшении качества водоснабжения в центре города. Ведутся работы по пуску данной станции. Приносим свои извинения за временные неудобства.

Так же 29.03.2021г. информация была продублирована лично Халяеву Ю.А. АО «Раменский водоканал» предупредило о возможных сбоях в качестве водоснабжения.

**Заместитель  
генерального директора  
АО "Раменский водоканал"**

**Н.В. Щербаков**

Исп. Щербаков Н.В.  
Тел. 46-7-14-80