



Акционерное общество «Раменский водоканал»

ИНН 5040109194 КПП 504001001 ОГРН 1115040008555

140100 Московская обл., г. Раменское, Железнодорожный проезд, д. 7  
тел. (49646)71480;33969

Руководителям  
управляющих организаций

Исх. № 111 от 03.01 2021 г.

АО «Раменский водоканал», в связи с участвовавшими аварийными ситуациями на сетях централизованного водоотведения по причине засоров, информирует о нижеследующем.

Одна из основных причин образования засоров – элементарное несоблюдение правил пользования системой канализации. В канализационные сети, предназначенные для транспортировки жидких бытовых отходов, из внутридомовых сетей попадают недопустимые к сливу посредством канализации твердые бытовые отходы, в частности - неразлагающиеся средства гигиены (салфетки, памперсы и т.п.), пищевые отходы, тряпки и прочее. Данный тип отходов категорически не подлежит утилизации через канализацию, в большинстве случаев засоряет системы канализации и в дальнейшем остается в сооружениях очистных станций. Указанные обстоятельства препятствуют нормальной работе системы сброса и очистки и являются одной из основных причин аварийных ситуаций (подтопление подвалов МКД, нарушение работы очистных сооружений).

На основании изложенного, в целях исключения подобных ситуаций и минимизации вероятности засоров, просим Вас надлежащим образом довести до жителей - потребителей коммунальных услуг основные правила пользования сетями канализации и разъяснить, что несоблюдение данных правил неизбежно приведет к возникновению аварий, в том числе и на общедомовых сетях водоотведения.

Кроме того, при вызове машин для устранения аварии с целью сокращения времени аварийных работ, просим убедиться в том, что подъезды к смотровым колодцам освобождены от транспорта и не завалены снегом.

С уважением,

Главный инженер

ОАО «Раменский водоканал»

Ю.В. Орехов