

от 12.08.2022 № 10-8716/22
на № _____ от _____

Заместителю директора
АО «Мосэнергосбыт»

Д.Б. Острецову

О рассмотрении обращения

Уважаемый Денис Борисович!

Рассмотрев Ваше обращение от 03.08.2022 МЭС/ИП/188/1473 с жалобой ООО «МОИС Эксплуатация», на нарушения электроснабжения многоквартирных домов (далее – МКД) по адресу: Московская область, г. Раменское, ул. Приборостроителей, 1а, ул. Крымская, 1 и 1а сообщая.

Электроснабжение МКД ул. Приборостроителей, 1а, ул. Крымская, 1 и 1а, осуществляется от двух независимых источников питания. В случае пропадания одного питания дежурный персонал управляющей компании имеет возможность переключиться на резервное питание во ВРУ МКД. Для быстрого переключения целесообразно во ВРУ МКД смонтировать устройства автоматического включения резерва (АВР).

По факту обращения проведена проверка оперативной документации ОДГ Раменского производственного отделения филиала в даты, указанные в обращении, и установлено.

07.05.2022 электропробой КЛ 10кВ ТП139-ТП159.

08.05.2022 включение КЛ после ремонта.

29.05.2022 перегорание ПН в РУ 0,4кВ ТП-397.

06.07.2022 электропробой КЛ 10кВ РТП8 с.2-ТП159, РТП8 с.2-ТП193.

08.07.2022 включение КЛ после ремонта.

11.07.2022 перегорание 2х ПК в РУ10кВ ТП-255.

Нарушения нормального режима электроснабжения относятся к категории вне регламентных и, соответственно, не являются ранее запланированными.

Продолжительность перерывов электроснабжения потребителей не превысила сроков, установленных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.

Заместитель главного инженера –
директор департамента
оперативно-технологического управления

В.Н. Дворянов

Исп. Капустин А.А.
Тел. 8 (495) 780-39-62 (доб. 20-45)

Система менеджмента качества и экологического менеджмента сертифицированы на соответствие требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016.