

Акт

Проверки состояния и работоспособности
системы АПС и противодымной вентиляции.

«28» 10 1916 г.

г.Раменское

Данный акт составлен по результатам проверки работоспособности и состояния системы АПС и противодымной вентиляции дома расположенного по адресу: Московская область, г. Раменское, ул.Дергаевская, д.18.

Проверка проводилась путем задымления отдельных дымовых пожарных извещателей и нажатия извещателей пожарных ручных вышеуказанного жилого дома. При активации сигнала «Пожар» включилась противодымная приточная и вытяжная вентиляция, подъемные устройства (лифты) опустились на первый этаж, сработала звуковая сигнализация, на пультах управления и контрольных приборах отобразился сигнал тревоги в соответствующих зонах.

Комиссия в составе:

Исполнитель - А. Паша А. М.

Заказчик - О. Кошкин С. А.

Составили настоящий акт в том, что система автоматической пожарной сигнализации и противодымной вентиляции в помещениях жилого дома расположенного по адресу: Московская область, г. Раменское, ул.Дергаевская, д.18, находится в работоспособном состоянии.

Генеральный директор

ООО «МОИС Эксплуатация»

Тарасова Л.В.



Генеральный директор

ООО «Строй-К»

Шевелев Я.Е.

