

Акт

Проверки состояния и работоспособности
системы АПС и противодымной вентиляции.

«11» 10 1916г.

г.Раменское

Данный акт составлен по результатам проверки работоспособности и состояния системы АПС и противодымной вентиляции семнадцатизэтажного девятиподъездного дома расположенного по адресу: Московская область, г. Раменское, ул.Приборостроителей 1 А.

Проверка проводилась путем задымления отдельных дымовых пожарных извещателей и нажатия извещателей пожарных ручных во всех подъездах вышеуказанного жилого дома. Во всех подъездах при активации сигнала «Пожар» включилась противодымная приточная и вытяжная вентиляция, подъемные устройства (лифты) опустились на первый этаж, сработала звуковая сигнализация, на пультах управления и контрольных приборах отобразился сигнал тревоги в соответствующих зонах.

Комиссия в составе:

Исполнитель - А.М. Пашков

Заказчик - С.В. Павлов

Составили настоящий акт в том, что система автоматической пожарной сигнализации и противодымной вентиляции в помещениях жилого дома расположенного по адресу: Московская область, г. Раменское, ул.Приборостроителей 1 А, находится в работоспособном состоянии.

Генеральный директор

ООО «МОИС Эксплуатация»

Л.В. Тарасова Тарасова Л.В.



Генеральный директор

ООО «Строй-К»

Я.Е. Шевелев Шевелев Я.Е.

